

京葉ガス本社南館保安電源システム

本社南館に導入された保安電源システムは、停電時に予め選定した負荷（電気機器）に給電することができ業務継続が図られます。また、商用電力との系統連系運転が可能であり電力需給逼迫時には節電に貢献します。

◆導入システム概要◆

- 保安電源用発電機： CP35VCZ（発電出力35kW）
- 発電機仕様： 停電運転対応機（自立運転可）
- 発電機運転操作機： システムコントローラー
- CGS系配電盤： 通常時回路及び停電時回路
- 通常時電源供給先： 系統連系運転により全館への供給が可能
- 停電時電源供給先： 照明一部、コンセント一部、空調、給水ポンプ
- スコットランス： 30KVA



◆システム概要図◆

